

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1100713

**Výrobek:** Energetický sloupek + příslušenství

**Typ:** ES JP 01, 02, 03, 04

**Jmenovité hodnoty:** 230/400 V, 50 Hz, max.32 A, IP 44

**Objednavatel:** SITEL, spol. s r.o.  
Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 - Slatiny, Česká republika

**Výrobce:** SITEL, spol. s r.o.  
Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 - Slatiny, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 003389-01/01 ze dne: 30.09.2010**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02, ČSN EN 60439-1:00+A1:04+1:08  
čl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.3.4,8.2.4.1,8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.10,8.2.12,8.2.13, 8.2.14,8.2.15,  
8.3.1, 8.2.3,8.2.3.1.1, ČSN 33 2000-7-704 ed.2:07 čl.704.410.3.10.

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 003389 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2013

13.10.2010

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



\* C E R / 1 1 0 0 7 1 3 \*

003389-01