

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 182 00 Praha 8, Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230487

Výrobek: Kabelové komory CUBIS, ELPLAST, ROMOLD

Typ: ELPLAST, ROMOLD, POLYVAULT, FORTRESS, ULTIMA, MODULA, rapidSTACK, ULTIMA-CONNECT (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: plastové, $U_i = 500$ V

Objednatel: SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce: Výrobce:
1) CUBIS Systems IDA Industrial Estate, Racecours Road Roscammon, Irsko
2) ROMOLD Technologies Ltd., P.O.B. 2507, Afula 18124, Izrael
3) ELPLAST+Sp. z o.o., Niepodległości 8, 44-336 Jastrzebie-Zdrój, Polsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232447-01/01 ze dne: 24.10.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21+A11:21 čl. 8, 9, 13.1, 14, 16, 18

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 232447 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.10.2026

31.10.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



* C E R / 1 2 3 0 4 8 7 *

232447-01

VODOTĚSNÉ KOMORY ROMOLD
Označení komor
F 45/20
KS 63/80
KS 80.63/44
KS 80.63/60
FC 80.63/115
KS 100.63/53.10
KS 100.63/110
KS 100.63/53.8
KS 100.63/70
FC 100.60/115

VÍKO	Třída zatížení
Plastové	A 15
Litínové	B 125, D 400
Betonové	B 125