ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260384

Výrobek: Kabelové komory CUBIS, ELPLAST, ROMOLD

Typ: ELPLAST, ROMOLD, POLYVAULT, FORTRESS, ULTIMA, MODULA, rapidSTACK, ULTIMA-CONNECT (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: plastové, U_i = 500

Objednatel: SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce: 1) CUBIS Systems IDA Industrial Estate, Racecourse Road Roscammon, Irsko
2) ROMOLD Technologies Ltd., P.O.B. 2507, Afula 18124, Izrael
3) ELPLAST+ Sp. z. o. o., Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, Polsko

Výrobní místo: viz výrobce

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 262148-01/01 ze dne: 13.10.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:2021+A11:2021 čl. 8, 9, 13.1, 14, 16, 18

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát" a na základě smlouvy č. 262148 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 19.10.2029

20.10.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko

CER/1260384

262148-01

VODOTĚSNÉ KOMORY ROMOLD
Označení komor
F 45/20
KS 63/80
KS 80.63/44
KS 80.63/60
FC 80.63/115
KS 100.63/53.10
KS 100.63/110
KS 100.63/53.8
KS 100.63/70
FC 100.60/115

VÍKO	Třída zatížení
Plastové	A 15
Litinové	B 125, D 400
Betonové	B 125

Výrobce komory: ROMOLD Technologies Ltd.