



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika

CERTIFIKÁT

č. 19 0469 T/ITC

potvrzuje, že výrobek

**Cavidotto – polyetylenové korugované kabelové chráničky
– dvojitá stěna, typ 450, vyráběné v rolích nebo tyčích,
DN/OD 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200**

vyráběný společností

POLIECO SLOVAKIA s.r.o.

Naftárska ulica 1599, 908 45 Gbely, Slovenská republika

DIČ: SK2022248591

se shoduje s požadavky následujících technických specifikací:

**ČSN EN 61386-24:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Trubkové systémy
uložené v zemi**

Institut pro testování a certifikaci, a.s. s kladným výsledkem aplikoval certifikační schéma 1a v souladu s ustanoveními ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 a relevantními částmi výše uvedených specifikací. Tento certifikát byl vydán na základě popisu výrobku, dokumentace a výsledku hodnocení uvedených v Závěrečném protokolu č. 313500944/2019.

Podmínky použití certifikátu a související informace:

1. Vztahuje se pouze k výše uvedeným modelům výrobku.
2. Nenaznačuje žádným způsobem provedení dohledu nebo kontroly výroby Institutem pro testování a certifikaci, a.s.
3. Povinností držitele certifikátu je zabezpečit shodu všech výrobků daného modelu s typem posouzeným prostřednictvím tohoto certifikátu.
4. Certifikát zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti.
5. Držitel certifikátu je povinen informovat Institut pro testování a certifikaci, a.s. o změnách surovin nebo výrobních technologií, které mohou ovlivnit vlastnosti certifikovaného výrobku.
6. Při používání certifikátu se držitel certifikátu řídí Pravidly používání certifikátu, která jsou veřejně přístupná na www.itczlin.cz.



Datum vydání: 18-09-2019
Platnost do: 17-09-2022

Ing. Dušan Šejbal, Ph.D.
zástupce ředitele divize certifikace

Platnost certifikátu lze ověřit na: www.itczlin.cz.