

ezú**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8


PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 242392-01/01

Datum vydání: 16. 10. 2024

Výrobek: Odolná dělená chránička
Typ: 160/110, 200/160
Jmenovité hodnoty: průměr 110, 160 mm
Výrobní číslo: -
Výrobce: Symalit AG
Hardstrasse 5, 5600 Lenzburg, Švýcarsko
Výrobní místo: Dtto výrobce
Objednavatel: SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle,
Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 0
Vzorky předloženy dne: -
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době od 11. 10. 2021 do 11. 10. 2021
Jiné údaje: Výsledky zkoušek byly převzaty z EZÚ protokolu o
zkoušce č. 212388-01/01 ze dne 11. 10. 2021
Zkušební předpis: ČSN EN 61386-1 ed. 2:2009+A1:2020,
ČSN EN 61386-24:2011+Z1:2024

Zpracoval: Radek Burián

Schválil: Jan Tůma
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Počet stran příloh: 0

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Název výrobku: Odolná dělená chráníčka

Typ: 160/110, 200/160

Jmenovité hodnoty: Průměr 110, 160 mm

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1210552** ze dne 14. 10. 2021 s využitím výsledků zkoušek dle **protokolu č. 212388-01/01** ze dne 11. 10. 2021.

Od data vystavení uvedených protokolů, dle prohlášení výrobce, nedošlo k žádným konstrukčním ani materiálovým změnám, které by mohly ovlivnit zkouškami ověřené vlastnosti výrobku.

Zkušební podmínky při zkouškách byly v souladu s požadavky norem uvedenými na titulní straně protokolu.

Pro stávající protokol bylo provedeno srovnání výše uvedených výsledků s požadavky aktualizovaných vydání norem **ČSN EN 61386-24:2011+Z1:2024** se závěrem, že tyto požadavky byly splněny.

Pokud jsou uváděny nejistoty měření, je uvedená rozšířená nejistota měření součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%.

Zpracoval: Radek Burián



V případě uvedení výroku o shodě nebyla v souladu s dokumentem IEC Guide 115:2023, cl. 4.3.3 uvažována nejistota měření.

Konec protokolu o zkoušce