



TIÚ – PLAST a.s.

areál SPOLANA a.s.
ul. Práce 657
CZ-27711 Neratovice
ČSN EN ISO 9001:2016
ISO 9001:2016



POTVRZENÍ VÝROBCE

Trubky a trubičky LSOH (Low Smoke Zero (0) Halogen) BEZ-HALOGENOVÉ, se SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, OHEBNÉ

určené pro ochranu a vedení optických a jiných kabelů,
s hladkým vnitřním povrchem, bez lubrikace vnitřního povrchu,

trubičky slabostěnné: 10x1,0 (10/8) mm, 12x1,0 (12/10) mm,

trubičky silnostěnné: 10x2,25 (10/5,5) mm, 12x2,0 (12/8) mm, 14x2,0 (14/10) mm,
16x2,0 (16/12) mm

trubky: 20x2,0 (20/16) mm, 25x2,3 (25/20,4) mm, 32x2,5 (32/27) mm,
40x3 (40/34) mm

potvrzujeme, že uvedené výrobky jsou ve shodě s harmonizovanou normou:

- **ČSN EN 60332-1-1+A1:2005, ČSN EN 60332-1-2+A1+A11:2005:** *Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný* --- **Certifikát č.1180118 vydal Elektrotechnický zkušební ústav Praha 8 -Troja s platností do 28.2.2021.**

Prohlašujeme, že byl dodržen stanovený postup posouzení shody s harmonizovanou normou a že je v pravidelných intervalech prováděna kontrola shody autorizovanou osobou.

potvrzujeme, že uvedené výrobky jsou ve shodě s normou:

- **ČSN 73 0862: Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot. Trubky a trubičky LSOH splňují požadavek stupně hořlavosti B – nesydně hořlavé.**

U každé výrobní šarže trubek provádíme posouzení shody z hlediska stupně hořlavosti měřením kyslíkového čísla ve vlastní laboratoři jako součást výstupní kontroly kvality výrobku a výběrovým způsobem nebo dle požadavku zákazníka zajišťujeme posouzení shody v akreditované laboratoři měřením požární odolnosti dle ČSN 73 0862, v Požárně technické laboratoři, CSI a.s. Praha.

Výrobce TIÚ-PLAST a.s. má certifikovaný systém řízení kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 platný pro všechny procesy ve firmě.

Za TIÚ-PLAST a.s., Neratovice

Ing. Petra Richterová, manažer kvality

Místo a datum vydání: Neratovice, 23.7.2018
Platnost: do 28.2.2021



TIÚ - PLAST a.s.
CS-277 11 NERATOVICE
-18-

Telefon: 322 312 252
www.tiu.cz

bankovní spojení:
Komerční banka Mělník
číslo účtu 2603 - 171 / 0100

Zapsáno v OR v Praze
Slezská ul. - oddíl B, vl. 1576
IČ 45148384